

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 31

По адресу: Челябинская область, Агаповский район, с. Новобурановка, ул. Школьная, д. 3  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора Агаповского, Кизильского и Нагайбакского районов по пожарному надзору Юзеева М.В. № 31 от 25 февраля 2021 г.

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Родничок» с. Новобурановка.

Дата и время проведения проверки:

«02» марта 2021 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«04» марта 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 3 часа.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки) заведующая МДОУ «Детский сад «Родничок» с. Новобурановка Лукьянова И.Л., 02.03.2021г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: без согласования.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Агаповского, Кизильского и Нагайбакского районов по пожарному надзору Цирулев Александр Юрьевич, стажер по должности дознавателя ОНДиПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам Харитоновна Екатерина Михайловна.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов представители экспертных организаций следующие лица: не привлекались.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ «Детский сад «Родничок» с. Новобурановка Лукьянова И.Л.

Краткая характеристика объекта:

Здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Родничок» с. Новобурановка, Агаповского муниципального района Челябинской области представляет собой двухэтажное строение 2-ой степени огнестойкости. Введено в эксплуатацию в 1965 году, площадью 1040,1 кв. м. Фундамент – бутобетонный; стены здания кирпичные; перегородки – кирпичные; кровля – плоская, гудронированная. Освещение электрическое, отопление центральное. Подъезд к зданию осуществляется с улиц Клубная и Школьная. На окнах металлические решетки отсутствуют.

На путях эвакуации имеются перепады высот, двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами. Количество эвакуационных выходов 6 непосредственно выходящих наружу. Центральных выходов - 2 с южной стороны здания; запасных выходов – 4 шт. (№1 - запасной выход с южной стороны здания, №2 - запасной выход с западной стороны здания; № 3, № 4 – запасные выходы со второго этажа, с южной стороны). План эвакуации соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. Двери эвакуационных выходов из коридоров не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа, двери открываются по направлению выхода из здания.

Помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре 2 типа. Установлен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» – 1 шт., помещения защищены пожарными извещателями ИП-212-141 – 125 шт., ИП 103-5/1-А3 (тепловой извещатель) – 19 шт. Системы оповещения о пожаре тип № 2: световое табло ОПОП1-8 «Выход» – 15 шт., Автоматическая пожарная сигнализация исправна, обслуживается ООО ИТЦ «Спец Монтаж», договор № 40/АПС от 31.01.2020 года. Обслуживание тревожной кнопки Филиал ФГУП «Охрана» договор № 75061S00112 от 01.01.2020 г. Приемно-контрольный прибор установлен в коридоре. Здание оборудовано системой ПАК «Стрелец-Мониторинг», позволяющее дублировать сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, обслуживается ООО ИТЦ «Спец Монтаж», договор № 45 от 09.01.2020 г. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения проведена 17.09.2018 года ООО «АТАЧ» (Лицензия № 4-Б/00522 от 16.10.2012 года).

Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно расчетному количеству: ОП-4 – 8 шт., СО2 ОУ-3 – 2 шт. На огнетушители имеется журнал учета первичных средств пожаротушения, каждому огнетушителю присвоен порядковый номер и нанесен на корпус белой краской. Огнетушители размещаются на видных местах, но не выше 1,5 метров от уровня пола до дна огнетушителя.

Разработана инструкция о действиях персонала на случай возникновения пожара. Численность детей составляет 51 человек, педагогического и обслуживающего персонала 29 человек. Удаленность объекта от 67 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области составляет 30 километров.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, установленных правовыми актами: не выявлено.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

На объекте проведена практическая тренировка по отработке плана эвакуации, проведен противопожарный инструктаж с работниками (обслуживающим персоналом) объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Агаповского, Кизильского и Нагайбакского районов по пожарному надзору Цирулев А.Ю.  
«04» марта 2021г.

Стажер по должности дознавателя ОНДиПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам Харитонова Е.М.  
«04» марта 2021г.



\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Законный представитель  
Заведующая МЛОУ «Детский сад «Ролничок» с. Новобурановка  
Лукьянова И.Л.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,

«4» марта 2021г. \_\_\_\_\_

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)