

**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Челябинской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Агаповскому, Кизильскому и  
Нагайбакскому районам**

(наименование органа государственного надзора)

Нагайбакский район, с. Фершампенуаз, пер. Пионерский, 2, тел. 8 (35157) 22998

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 22/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Родничок» Агаповского  
муниципального района Челябинской области**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора ОНДиПР Агаповского, Кизильского и по пожарному надзору № 22  
Нагайбакского районам

(наименование органа ГПН)

от « 25 » февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.  
« 04 » марта 2020 г. по 13 ч 00 мин. « 13 » Марта 2020 г.

проведена проверка  
государственным инспектором ОНДиПР Агаповского, Кизильского и Нагайбакского районов по пожарному  
надзору Лада Ларисой Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» Агаповского  
муниципального района, расположенного по адресу: Агаповский район, с. Новобуранное, ул. Зеленая, 3А  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МДОУ «Детский сад «Родничок» Лукьяновой И.Л.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо  
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|---|--|
| 1.    | 2.  | 3.  | 4.  | 5.   |
| 1.    | Исключить в помещениях детского сада применение напольного покрытия (линолеум) с неустановленным классом пожарной опасности. Сертификат соответствия не представлен.  | статья 4, 6, 134, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;   | 01.03.2021  |  |
| 2.    | Обеспечить в защищаемых помещениях горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников не менее 0,5 м.  | ст. 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - пункт 13.3.6 СП 5.13130.2009;- пункт 61 Правила противопожарного режима в РФ;                                  | 01.03.2021  |  |
| 3.    | Обеспечить соответствие кабелей шлейфов и соединительных линий АПС ГОСТ 31565-2012.   | пункт 13.5.5. СП 5.13130.2009;  | 01.03.2021  |  |
| 4.    | Обеспечить наличие документов планирования и учета результатов проведения практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, по отработке инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (распорядительные документы, планы, графики, акты, протоколы, | п.12 Правила противопожарного режима в РФ   | 01.03.2021  |  |

|     |   |  |            |  |
|-----|---|--|------------|--|
|     | журналы, отчеты, заключения)  |  |            |  |
| 5.  | Исключить эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации с превышающим сроком службы, а также обеспечить наличие заключения организации, имеющей соответствующую лицензию.   | п. 4.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012.  | 01.03.2021 |  |
| 6.  | На объекте защиты обеспечить наличие хранения исполнительной документации установки и системы противопожарной защиты объекта (АПС, СОУЭ и т.д.)   | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 4, 6, 83; - пункт 61 Правила противопожарного режима в РФ | 01.03.2021 |  |
| 7.  | Обеспечить работу блоков бесперебойного питания системы автоматической пожарной сигнализации в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы в тревожном режиме  | - ст. 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - п. 61 ППР в РФ, - п. 15.3 СП 5.13130.2009;  | 01.03.2021 |  |
| 8.  | Обеспечить наличие распорядительного документа о назначении персонала, ответственного за эксплуатацию и содержание в технически исправном состоянии установок пожарной автоматики: лица, ответственного за эксплуатацию установок пожарной автоматики; оперативного (дежурного) персонала для контроля за состоянием установок, а также вызова пожарной охраны в случае возникновения пожара. | Правила противопожарного режима в РФ п.61, п.1.3.2 РД 009-01-96; п.38.1 МР АСПТ и ПС   | 01.03.2021 |  |
| 9.  | Обеспечить наличие регламента работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты   | Правила противопожарного режима в РФ п.63, п 5.1.2 ГОСТ Р 54101-2010;п.1.5.1 РД 009-01-96;   | 01.03.2021 |  |
| 10. | Обеспечить наличие годового плана – графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).  | п.63 Правила противопожарного режима в РФ ; п.5.1.3 ГОСТ Р 54101-2010; п.1.5.1 РД 009-01-96;п.3.1 РД 009-02-96; п.п.38.8,38.9 МР АСПТ и ПС;                          | 01.03.2021 |  |
| 11. | На объекте защиты обеспечить руководителем организации исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам .  | ППР в РФ 390 п. 75.  | 01.03.2021 |  |
| 12. | Обеспечить наличие инструкции по эксплуатации установок пожарной автоматики для обслуживающего персонала и инструкции для дежурного персонала   | п.64 Правила противопожарного режима в РФ, п. 2.2.1 ГОСТ 12.4.009-83*; п.п. 1.1.11, 1.5.1 РД 009-01-96; п.п.38.2,38.9 МР АСПТ и ПС                                   | 01.03.2021 |  |
| 13. | На объекте защиты организовать прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу (отсутствуют журналы инструктажей)   | Постановление правительства РФ № 390: п. 3   | 01.03.2021 |  |
| 14. | На объекте защиты организовать прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа (отсутствуют журналы инструктажей)   | Постановление правительства РФ № 390: п. 3   | 01.03.2021 |  |
| 15. | Исключит прокладку электрокабелей и   | Федеральный закон  | 01.03.2021 |  |

**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Челябинской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. Е-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Агаповскому, Кизильскому и  
Нагайбакскому районам**

(наименование органа государственного надзора)

Нагайбакский район, с. Фершампенуаз, пер. Пионерский, 2, тел. 8 (35157) 22998

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 21/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Родничок» Агаповского  
муниципального района Челябинской области**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного

инспектора Агаповского, Кизильского и Нагайбакского по пожарному надзору № 21  
районов

(наименование органа ГПН)

от « 25 » февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.  
« 04 » марта 2020 г. по 16 ч 00 мин. « 13 » Марта 2020 г.  
проведена проверка

государственным инспектором Агаповского, Кизильского и Нагайбакского районов по пожарному надзору  
Лада Ларисой Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» Агаповского  
муниципального района, расположенного по адресу: Агаповский район, с. Новобурановка, ул. Школьная, 3  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МДОУ «Детский сад «Родничок» Лукьяновой И.Л.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|---|--|
| 1.    | 2.   | 3.  | 4.  | 5.   |
| 1.    | Исключить в помещениях детского сада применение напольного покрытия (линолеум) с неустановленным классом пожарной опасности. Сертификат соответствия не представлен. | статья 4, 6, 134, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;   | 01.03.2021  |  |
| 2.    | Исключить загромождение путей эвакуации (труба отопления проходит через эвакуационный выход).  | ИПР в РФ 390 п. 366   | 01.03.2021  |  |
| 3.    | Обеспечить в защищаемых помещениях горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников не менее 0,5 м.                         | ст. 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - пункт 13.3.6 СП 5.13130.2009;- ППР в РФ 390 п. 61;   | 01.03.2021  |  |
| 4.    | В защищаемых помещениях обеспечить необходимое количество пожарных извещателей. (помещения кладовых).  | пункт 13.3, 14.3 СП 5.13130.2009  | 01.03.2021  |  |
| 5.    | Обеспечить соответствие кабелей шлейфов и соединительных линий АПС ГОСТ 31565-2012.  | пункт 13.5.5. СП 5.13130 2009.  | 01.03.2021  |  |

|     |   |   |            |  |
|-----|---|---|------------|--|
| 6.  | Обеспечить наличие документов планирования и учета результатов проведения практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, по отработке инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (распорядительные документы, планы, графики, акты, протоколы, журналы, отчеты, заключения)  | ППР в РФ 390 п.12   | 01.03.2021 |  |
| 7.  | Исключить эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации с превышающим сроком службы, а также обеспечить наличие заключения организации, имеющей соответствующую лицензию.   | п. 4.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012.   | 01.03.2021 |  |
| 8.  | На объекте защиты обеспечить наличие хранения исполнительной документации установки и системы противопожарной защиты объекта (АПС, СОУЭ и т.д.)   | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 4, 6, 83; - ППР в РФ 390 п. 61                           | 01.03.2021 |  |
| 9.  | Обеспечить работу блоков бесперебойного питания системы автоматической пожарной сигнализации в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы в тревожном режиме  | - ст. 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ППР в РФ п. 61, - п. 15.3 СП 5.13130.2009; | 01.03.2021 |  |
| 10. | Обеспечить наличие распорядительного документа о назначении персонала, ответственного за эксплуатацию и содержание в технически исправном состоянии установок пожарной автоматики: лица, ответственного за эксплуатацию установок пожарной автоматики; оперативного (дежурного) персонала для контроля за состоянием установок, а также вызова пожарной охраны в случае возникновения пожара. | ППР в РФ 390 п.61, п.1.3.2 РД 009-01-96; п.38.1 МР АСПТ и ПС  | 01.03.2021 |  |
| 11. | Обеспечить наличие регламента работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты   | ППР в РФ 390 п.63, п.5.1.2 ГОСТ Р 54101-2010; п.1.5.1 РД 009-01-96;   | 01.03.2021 |  |
| 12. | Обеспечить наличие годового плана – графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).  | ППР в РФ 390 п.63 ; п.5.1.3 ГОСТ Р 54101-2010; п.1.5.1 РД 009-01-96; п.3.1 РД 009-02-96; п.п.38.8,38.9 МР АСПТ и ПС;  | 01.03.2021 |  |
| 13. | На объекте защиты обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам .  | ППР в РФ 390 п. 75.   | 01.03.2021 |  |
| 14. | Обеспечить наличие инструкции по эксплуатации установок пожарной автоматики для обслуживающего персонала и инструкции для дежурного персонала   | ППР в РФ 390 п.64, п. 2.2.1 ГОСТ 12.4.009-83*; п.п. 1.1.11, 1.5.1 РД 009-01-96; п.п.38.2,38.9 МР АСПТ и ПС  | 01.03.2021 |  |
| 15. | На объекте защиты, исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника   | ППР в РФ п. 42 в;   | 01.03.2021 |  |
| 16. | В помещении «Детского сада «Родничок» в коридоре ликвидировать зазоры в местах  | ППР в РФ 390 п. 22  | 01.03.2021 |  |

|     |   |                                 |            |  |
|-----|---|---------------------------------|------------|--|
| 7.  | пересечения противопожарных преград. 1 этаж.<br>На территории объекта защиты обеспечить наличие указателей направления движения к пожарным гидрантам (водоемам), являющимся источником противопожарного водоснабжения   | ППР в РФ 390 п. 55              | 01.03.2021 |  |
| 18. | На объекте защиты организовать прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу (отсутствуют журналы инструктажей)   | ППР в РФ 390 п. 3               | 01.03.2021 |  |
| 19. | На объекте защиты организовать прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа (отсутствуют журналы инструктажей)   | ППР в РФ 390 п. 3               | 01.03.2021 |  |
| 20. | На объекте защиты обеспечить соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | ППР в РФ п. 61;                 | 01.03.2021 |  |
| 21. | На объекте защиты обеспечить ширину эвакуационных выходов из помещений в соответствии с нормами. (раздаточная, детские группы 2 этаж)   | СП1.13130.2009 с изм.1 п.5.2.14 | 01.03.2021 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор  
Агаповского, Кизильского и Нагайбакского районов  
по пожарному надзору Лада Лариса Владимировна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» марта 2020 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

*И.И. Лукьянова*  
(подпись)

Заведующая МДОУ «Детский сад «Родничок» Лукьянова И.И.

(должность, фамилия, инициалы)

«13» 03 2020 г.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Челябинской области 239-99-99;



**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Челябинской области**

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail:  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Агаповскому, Кизильскому и  
Нагайбакскому районам**

Нагайбакский район, с. Фершампенуаз, пер. Пионерский, 2, тел. 8 (35157) 22998  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 21/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Родничок» Агаповского  
муниципального района Челябинской области**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного

инспектора Агаповского, Кизильского и Нагайбакского по пожарному надзору № 21  
районов  
(наименование органа ГПН)

от « 25 » февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин. « 04 » марта 2020 г. по 16 ч 00 мин. « 13 » Марта 2020 г.

проведена проверка

государственным инспектором Агаповского, Кизильского и Нагайбакского районов по пожарному надзору Лада Ларисой Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» Агаповского  
муниципального района, расположенного по адресу: Агаповский район, с. Новобурановка, ул. Школьная, 3  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МДОУ «Детский сад «Родничок» Лукьяновой И.Л.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|---|--|
| 1.    | 2.   | 3.  | 4.  | 5.   |
| 1.    | Исключить в помещениях детского сада применение напольного покрытия (линолеум) с неустановленным классом пожарной опасности. Сертификат соответствия не представлен. | статья 4, 6, 134, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;   | 01.03.2021  |  |
| 2.    | Исключить загромождение путей эвакуации (труба отопления проходит через эвакуационный выход).  | ППР в РФ 390 п. 366   | 01.03.2021  |  |
| 3.    | Обеспечить в защищаемых помещениях горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников не менее 0,5 м.                         | ст. 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - пункт 13.3.6 СП 5.13130.2009;- ППР в РФ 390 п. 61;   | 01.03.2021  |  |
| 4.    | В защищаемых помещениях обеспечить необходимое количество пожарных извещателей. (помещения кладовых).  | пункт 13.3, 14.3 СП 5.13130.2009  | 01.03.2021  |  |

|     |   |   |            |  |
|-----|---|---|------------|--|
|     | соединительных линий АПС ГОСТ 31565-2012.   | 5.13130.2009;   |            |  |
| 6.  | Обеспечить наличие документов планирования и учета результатов проведения практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, по отработке инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (распорядительные документы, планы, графики, акты, протоколы, журналы, отчеты, заключения)  | ППР в РФ 390 п.12   | 01.03.2021 |  |
| 7.  | Исключить эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации с превышающим сроком службы, а также обеспечить наличие заключения организации, имеющей соответствующую лицензию.   | п. 4.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012.   | 01.03.2021 |  |
| 8.  | На объекте защиты обеспечить наличие хранения исполнительной документации установки и системы противопожарной защиты объекта (АПС, СОУЭ и т.д.)   | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 4, 6, 83; - ППР в РФ 390 п. 61                           | 01.03.2021 |  |
| 9.  | Обеспечить работу блоков бесперебойного питания системы автоматической пожарной сигнализации в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы в тревожном режиме  | - ст. 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ППР в РФ п. 61, - п. 15.3 СП 5.13130.2009; | 01.03.2021 |  |
| 10. | Обеспечить наличие распорядительного документа о назначении персонала, ответственного за эксплуатацию и содержание в технически исправном состоянии установок пожарной автоматики: лица, ответственного за эксплуатацию установок пожарной автоматики; оперативного (дежурного) персонала для контроля за состоянием установок, а также вызова пожарной охраны в случае возникновения пожара. | ППР в РФ 390 п.61, п.1.3.2 РД 009-01-96; п.38.1 МР АСПТ и ПС  | 01.03.2021 |  |
| 11. | Обеспечить наличие регламента работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты   | ППР в РФ 390 п.63, п.5.1.2 ГОСТ Р 54101-2010; п.1.5.1 РД 009-01-96;   | 01.03.2021 |  |
| 12. | Обеспечить наличие годового плана – графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).  | ППР в РФ 390 п.63 ; п.5.1.3 ГОСТ Р 54101-2010; п.1.5.1 РД 009-01-96; п.3.1 РД 009-02-96; п.п.38.8,38.9 МР АСПТ и ПС;  | 01.03.2021 |  |
| 13. | На объекте защиты обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам .  | ППР в РФ 390 п. 75.   | 01.03.2021 |  |
| 14. | Обеспечить наличие инструкции по эксплуатации установок пожарной автоматики для обслуживающего персонала и инструкции для дежурного персонала   | ППР в РФ 390 п.64, п. 2.2.1 ГОСТ 12.4.009-83*; п.п. 1.1.11, 1.5.1 РД 009-01-96; п.п.38.2,38.9 МР АСПТ и ПС  | 01.03.2021 |  |
| 15. | На объекте защиты, исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника   | ППР в РФ п. 42 в;   | 01.03.2021 |  |
| 16. | В помещении «Детского сада «Родничок» в   | ППР в РФ 390 п 72   | 01.03.2021 |  |